

ADVANCED™ の特長

1 ピンホールを補修【冷媒漏れ防止】

約300ミクロンまでのピンホールを99%塞ぎます
※ 髪の毛は40~300ミクロン



SUPER SEAL ADVANCED™の充填

発見が困難な
ピンホールリークに!

装置保守

スローリークの補修にかかる
時間とコストを削減

2 冷凍サイクル内の乾燥維持【装置保守】

スーパーシールに含まれるドライRが、冷媒の水分を分解し
冷媒の乾燥状態を維持することで装置を保守します

3 リーク補修作業の効率化

冷凍空調向けに設計されており、
簡単な手順で冷凍サイクル内に充填が可能です

4 冷媒や冷凍機オイルとの優れた混和性

R404A、R407C、R22、R410Aなどほとんどの冷媒や冷凍機オイルと
問題なく混和でき、冷凍サイクル内の自動機器やコンプレッサー
モーターへの影響もありません

5 チャージホース付き ※R410A 機器には、専用チャージ口(別売)が必要

SUPER SEALは、付属のチャージホースを含め、1回使いきりタイプ
シール剤が封入されている缶は、米国特許取得の冷凍空調仕様で
充填時に補修する装置の冷媒を使用します
(ブタン、プロパン、その他の有害な噴射剤を含んでいません)

ADVANCED™ の使用量

型 式	9 4 7 KIT	9 4 4 KIT	9 4 8 KIT
装置の冷凍能力	5 KW未満	5~17 KW	17 KW~
製品内容量	30 ml	59 ml	89 ml
使用量	1缶	1缶	1缶~ ※

※ 2缶目の使用は、1缶目を充填して10~14日装置を運転させた後
装置内のオイル3.8Lあたりに1缶の比率で、1缶ずつ充填します。
比率を超える充填は、行わないでください。

充填の際は、
必ず取扱説明書をご確認ください。

88KWを超える大型装置の場合
使用方法が異なりますので、
アメフレックまでお問い合わせください。

製品改良のため、仕様・外観を予告なく変更することがあります。

CL-1705C

製造元 DiversiTech Corporation

輸入販売元 株式会社 **アメフレック** <http://www.amefrec.co.jp/>

本 社 兵庫県尼崎市水堂町2-40-10 〒661-0026
TEL 06-6438-8191 FAX 06-6438-8118

東京本社 埼玉県戸田市美女木東1-2-15 〒335-0032
TEL 048-423-1811 FAX 048-423-1812

エンジニアリング本部 埼玉県所沢市東所沢2-28-11 〒359-0021
関東事業部 TEL 04-2951-0050 FAX 04-2951-0051
関西事業部 TEL 06-6438-8125 FAX 06-6438-8112